



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ  
(Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по г. Арсеньеву)

ул. Луговая, 29, г. Арсеньев, 692330

Телефон: (42361) 4-04-03;

E-mail: ond\_arsenyev@mchs25.ru

заведующей МБДОУ «Центр развития  
ребенка-детский сад № 28 «Фламинго»  
Козиновой Елене Геннадьевне

24.12.2021г. № 73

на № \_\_\_\_\_

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 24 » декабря 2021 г. \_\_\_\_\_

г. Арсеньев

Я, государственный инспектор г. Арсеньева по пожарному надзору Сутурина Татьяна Алексеевна, рассмотрев постановление № 73 от 24.12.2021г. о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности и материалы дела на заведующую хозяйством МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго» Козинову Елену Геннадьевну

(ненужное зачеркнуть)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящаяся (зарегистрированного (ную)) по адресу:

ул. Балабина, д. 10, г. Арсеньев.

Материалами установлено, что Козинова Е.Г. 22.12.2021г. в здании МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго», по адресу: ул. Балабина, д. 10, г. Арсеньев, нарушила требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

а именно:

- проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных фактов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности проводится 1 раз в год, последняя дата проверки сентябрь 2018 (п. 30 Правил);

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены сведения о количестве, нормативно установленных или проектных значений водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта) (п. 43 Правил).

**чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

На основании изложенного, руководствуясь

ст. ст. 23.34, 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо в течение одного месяца принять меры по устранению причин и условий способствующих совершению административного правонарушения, а именно:

1) принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

**В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление в письменной форме.**

В соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятидесяти рублей; на юридических лиц - от трех до пяти тысяч рублей.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

(подпись лица, вынесшего представление)

/ Сутурина Т.А./  
(фамилия, и., о.)

Представление получил: 24.12.2021. Коринкова В.Г. д.г.  
Дата, ФИО подпись  
представление направлено \_\_\_\_\_