

Заведующей МДОБУ «Центр развития
ребёнка-детский сад № 28 «Фламинго»

Козинова Е.Г.

ул. Балабина, д. 10, г. Арсеньев

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
Федерального законодательства
«О пожарной безопасности»,
«Об образовании в РФ»

Прокуратурой г. Арсеньева в рамках проведения проверки соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях, выявлены нарушения в деятельности МДОБУ «Центр развития ребёнка-детский сад № 28 «Фламинго».

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Частью 2 указанной статьи установлено, что в Российской Федерации гарантируется защита материнства, отцовства и детства.

Согласно ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

В силу ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями статей 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает безопасные условия обучения, воспитания

обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье, гарантирующими охрану и укрепление здоровья обучающихся.

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ разработаны Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее - Правила).

Прокуратурой города проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой выявлены нарушения, выразившиеся в следующем:

- проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных фактов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности проводится 1 раз в год, последняя дата проверки сентябрь 2018 (п. 30 Правил);

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены сведения о количестве, нормативно установленных или проектных значений водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта) (п. 43 Правил).

Указанные нарушения, которые стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения работниками, ответственными за указанные направления деятельности, своих служебных обязанностей, а также отсутствия надлежащего контроля за их работой со стороны руководителя, влекут нарушение гарантированных Конституцией РФ прав несовершеннолетних граждан на защиту детства, в связи с чем не могут быть оставлены без прокурорского реагирования. Поскольку выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью лиц воспитанников, необходимо принятие незамедлительных мер по их устранению.

Дисциплинарный проступок - это виновное неисполнение (ненадлежащее исполнение) работником его трудовых обязанностей (статья 192 Трудового кодекса Российской Федерации).

Таким образом, при рассмотрении представления целесообразно рассмотреть вопрос о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях ответственных за допущенные нарушения должностных лиц. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры к устранению и не допущению впредь выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру г. Арсеньева в установленный законом месячный срок с приложением подтверждающих документов, в случае привлечения должностного лица к дисциплинарной ответственности – соответствующего приказа.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора города для участия.

Прокурор города
советник юстиции

А.П. Непрокин